ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA MOVILENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.27
din 29.06.2023

privind: **modificarea Hotararii Consiliului Local nr.14/28.04.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti Proiectului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020.**

Initiator : D-l Moisă Marian, Primarul comunei Movileni, judetul Galati, validat prin Încheierea civila din 15.10.2020 a Judecatoriei Tecuci;

Proiect de hotarare inregistrat la nr.5491/30.05.2023;

Consiliul Local al comunei Movileni, judetul Galati, intrunit in sedinta extraordinara de indata din data de 29.06.2023;

Avand in vedere Referatul de aprobare al initiatorului, inregistrat la nr.5490/30.05.2023;

Avand in vedere raportul Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Movileni, inregistrat la nr.5492/30.05.2023 ;

Avand in vedere avizul Comisilor de specialitate ale Consiliului Local nr.1,2 si 3 ;

Avand in vedere adresa SC APA CANAL SA nr.1812/30.05.2023 ;

Avand in vedere prevederile art. 44, alin. 1 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile art. 129, alin. (7), lit."n", din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor art. 139, alin.(3), lit."d" si art.196, alin.(1), lit."a" din Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Indicatorii Tehnico-Economici aferenti programului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020, in forma revizuita, conform Anexei nr. 1, care parte integrantă la hotărâre.

Art.2. Dispozitiile Anexei nr.2 la Hotararea nr.14/28.04.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a Indicatorilor Tehnico-Economici aferenti Proiectului de investitii "Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata in judetul Galati in perioada 2014-2020 se abroga.

Art.3. (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Galati in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate, SC APA CANAL S.A. Galati si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului Comunei Movileni.

(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul Primariei comunei Movileni si pe pagina Web a Primariei Comunei Movileni www.primaria-movileni.ro .

Presedinte de sedinta,
Moisă Loredana

Cotrasemneaza :
Secretar General,
Ion Vasilica

CONSILIERI: în funcţie- 13; prezenti-12; vot "pentru"-9; vot "împotrivă"-1; vot "abţinere"-2;

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.		
Operţiuni efectuate	**Data**	**Semnătura persoanei responsabile să efectueze procedura**
Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate ☐ simplă ☒ absolută ☐ calificată	29.06.2023	
Comunicarea către primar	29.06.2023	
Comunicarea către Prefectul judeţului Galaţi	29.06.2023	
Aducerea la cunoştinţa publică	29.06.2023	
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual	—	—
Hotărârea devine obligatorie de la data aducerii lor la cunoştinţă publică sau produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează, după caz	29.06.2023	

ANEXA HCL 27/2023

Principalii indicatori tehnico - economici

MOVILENI

curs euro 4.9448 lei/euro, ianuarie 2022, conform OUG nr.64/2022

		Preturi curente fara TVA
INDICATOR	**Unitate masura**	**Valoare**
1. Valoarea totala a investitiei	mii lei	17.113,501
	mii EURO	3.460,909
din care :		
Constructii - montaj:	mii lei	15.278,456
	mii EURO	3.089,803
2. Esalonarea investitiei :		
ANUL I - ANUL VI	Inv (mii lei)	17.113,501
	C+M (mii lei)	15.278,456
3. Durata de realizare a investitiei:	**luni**	**59**
4. Capacitati		
SISTEM DE ALIMENTARE CU APA		
Aductiuni	**m**	**3.513**
-conducta PEID De 125 mm	m	3.513
Statii de pompare	**buc**	**1**
Reabilitare statie de pompare	buc	1
Retea de distributie apa potabila extindere	**m**	**428**
-conducta PEID De 110 mm	m	428
SISTEM SCADA LOCAL	**buc**	**1**
SISTEM DE CANALIZARE		
Statii de pompare apa uzata	**buc**	**2**
SPAU M1: Q=16,3 l/s, H=15mCA	buc	1
SPAU M2: Q=23,54 l/s, H=15mCA	buc	1
Retea de canalizare extindere		
-conducta PVC Dn 250÷315 mm	m	24.720
-conducta de refulare PEID De 160÷180 mm	m	1.247
SISTEM SCADA LOCAL	**buc**	**1**